



DETAIL: "X"



DETAIL: "Y"



Option: DGMa
Durchflußüberwachung
flow control

Redox ORP

pH

Chlor

Pause bei Filterspülung
brake at filter backwash

Beta-Pumpe pH potentialfrei


Beta pump pH potential free

Beta-Pumpe Chlor potentialfrei

Beta pump chlorine potential free

Sicherung

fuse 230 / 200 V : 0.2 A superträge super-time-lag
115 / 100 V : 0.4 A träge time-lag



Extern
external

[Verwendungsbereich]				[Zul. Abw.]		[Oberfl.]	Maßstab o/o		[Gewicht]
							[Werkstoff, Halbzeug]		
							[Rohteil-Nr]		
							[Modell- oder Gesenk-Nr]		
					Datum	Name	El.- Anschlussplan pH, rH, Cl El. connecting plan pH, rH, Cl DULCOMARIN		
				Bearb.	15.12.12	Bü			
				Gepr.					
				Norm					
				ProMinent			Klemmen_DULCOMARIN		
				Im Schuhmachersweg 5-11					
				D-69123 Heidelberg					
Zust.	Änderung	Datum	Name	Ursprung			Ersatz für:		Ersatz durch: